

Pieczęć stacji sanitarno-epidemiologicznej

**PROTOKÓŁ KONTROLI Nr HD.9020.6.19.2022**

Szczecin, dnia 29 listopada 2022 r.

(miejsowość i data)

przeprowadzonej przez

Justyna Świerczek, Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży, Nr upoważnienia PS.PPIS.057.2.50.2022

Joanna Piasecka, Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży, Nr upoważnienia PS.PPIS.057.2.91.2022

*(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)*

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie

*(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)*

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195 ze zm.) w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.).

Zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016r.- (RODO) – Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119 informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie. Podstawę przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) i e) RODO, zgodnie z którym:

- 1) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
- 2) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi. Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przysługujących Państwu prawach z tym związanych znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: <https://www.gov.pl/web/psse-szczecin/klauzula-informacyjna> w zakładce: Klauzula informacyjna.

**I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU**

**1. Podmiot kontrolowany**

Bursa Szkolna Integracyjna

ul. Zygmunta Starego 1, 70-504 Szczecin

tel. 91 434 68 35, e-mail: [bsi@miasto.szczecin.pl](mailto:bsi@miasto.szczecin.pl)

*(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)*

**2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu**

Bursa Szkolna Integracyjna

ul. Zygmunta Starego 1, 70-504 Szczecin

tel. 91 434 68 35, e-mail: [bsi@miasto.szczecin.pl](mailto:bsi@miasto.szczecin.pl)

Prowadzenie działalności opiekuńczo-wychowawczej uczniom szkół, w okresie pobierania nauki, poza miejscem stałego zamieszkania.

*(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)*

**3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań**

Bursa Szkolna Integracyjna reprezentowana przez Dyrektora



Gmina Miasto Szczecin reprezentowana przez Prezydenta Miasta Szczecin

*(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich współników))*

ul. Zygmunta Starego 1, 70-504 Szczecin

pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin

*(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich współników/telefon/faks/poczta elektroniczna))*

4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio 8510309410/000595890/ 55.90.Z

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Jermina Powąska /Dyrektor

*(imię i nazwisko/stanowisko)*

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu\* nie dotyczy

*(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)*

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę\* nie dotyczy

*(imię i nazwisko/stanowisko/inne)*

## II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: 10 listopada 2022 r. godzina 13:00

28 listopada 2022 r. godzina 07:30 (w siedzibie PSSE w Szczecinie)

29 listopada 2022 r. godzina 10:00

2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli\* nie dotyczy

3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: Placówka publiczna podlega pod Gminę Miasto Szczecin

4. Data i godzina zakończenia kontroli: 10 listopada 2022 r. godzina 15:00

28 listopada 2022 r. godzina 09:30 (w siedzibie PSSE w Szczecinie)

29 listopada 2022 r. godzina 10:30

5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości\* 1 godzina

6. Zakres przedmiotowy kontroli

Przestrzeganie przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące higieny pomieszczeń i wymagań w stosunku do sprzętu używanego w placówce, przepisów ustawy z dnia 09 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

7. Wyposażenie użyte podczas kontroli\*

Termohigrometr nr M/W/S/HD/8 Nr. św. wz. 7W2.436.1646.19/2 z 05 grudnia 2019 r.

Aparat telefoniczny LG 880 811 161

*(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)*

8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych\*\*

– nr i nazwa protokołu/ów\*

Pomiary temperatury w pomieszczeniach bursy.

9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu\* 10 zdjęć pomieszczeń placówki.

10. Korzystano\* z wyników badań i pomiarów

Pomiary natężenia oświetlenia Nr 01/RS/2021 z dnia 09 stycznia 2021 r.

11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli

Dokumentacja pracowników do celów sanitarno-epidemiologicznych.

Lista obecności pracowników.

Protokół przeglądu technicznego instalacji gazowej budynku z dnia 25 sierpnia 2022 r.

Protokół Nr 21/085/2022 z okresowej kontroli przewodów kominowych z dnia 12 maja 2022 r.



Protokół serwisowy stanu technicznego central nawiewno-wyciągowych, nagrzewnicy z dnia 08 kwietnia 2022 r.

Protokół z kontroli obiektów należących do szkoły-placówki pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów z dnia 29 sierpnia 2022 r.

12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli\* nie dotyczy

13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – nr F/HDM/09.

### III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli.

Placówka publiczna działająca w oparciu o Statut Bursy Szkolnej Integracyjnej w Szczecinie. Organem prowadzącym placówkę jest Gmina Miasto Szczecin, organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Zachodniopomorski Kurator Oświaty w Szczecinie. Placówka działa na mocy Decyzji Organizacyjnej Nr KO-III 021/415/94 Kuratora Oświaty w Szczecinie z dnia 15 lipca 1994 r.

Zatrudniono personel w liczbie 22 osoby, w tym personel pedagogiczny 10 osób, administracyjno-gospodarczy 12 osób. Dokumentacja pracowników do celów sanitarno-epidemiologicznych aktualna, zweryfikowana z listą obecności.

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego.

Czynności kontrolne rozpoczęto po okazaniu legitymacji służbowych Nr 223 i Nr 250.

Wobec bursy nie jest prowadzone postępowanie administracyjne.

Ustalono stan faktyczny:

W Bursie Szkolnej Integracyjnej przy ul. Zygmunta Starego 1 w Szczecinie limit miejsc wynosi 158, w dniu kontroli liczba wychowanków wynosiła 157 (106 dziewcząt i 51 chłopców). Dyrektor dokonał kontroli zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, udokumentowanej w protokole kontroli z dnia 29 sierpnia 2022 r.

Budynek nie jest dostosowany do potrzeb wynikających z niepełnosprawności dzieci, w roku szkolnym 2022/2023 brak dzieci niepełnosprawnych. Pomieszczenia spełniają wymagania w zakresie wysokości pomieszczeń i poziomu podłogi względem terenu urządzonego przy budynku. W budynku zapewniona jest bieżąca zimna oraz ciepła woda dla dzieci przez cały rok. Sprawna kanalizacja centralna oraz ogrzewanie centralne miejskie, grzejniki centralnego ogrzewania, znajdują się pod parapetami. We wszystkich pomieszczeniach zapewniona jest wentylacja grawitacyjna, w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wentylacja grawitacyjna wspomagana mechaniczną. Okna o konstrukcji umożliwiającej otwieranie oraz wietrzenie. Przeprowadzono pomiar temperatury powietrza w 4 pokojach mieszkalnych, temperatura wynosiła od 23,4 °C do 23,8 °C, temperatura prawidłowa. Punkty świetlne czynne w oprawach, przeprowadzono pomiary natężenia oświetlenia sztucznego dnia 09 stycznia 2021 r. wynik zgodny z Polską Normą.

Podczas czynności kontrolnych stwierdzono niewłaściwy stan podłóg w pokojach nr 11 i 7. Panele podłogowe nierówne, z odpryskami, ze startą warstwą wierzchnią przy łączeniach (zdjęcia Nr 1, 2, 3). W pokoju nr 5 stwierdzono niewłaściwy stan sufitu, z odpryskami i łuszczącą się farbą (zdjęcie Nr 4).

W pomieszczeniu higieniczno-sanitarnym na drugim piętrze (przy pokoju nr 214) stwierdzono: niewłaściwy stan techniczny stolarki drzwiowej przy wejściu do ustępu, futryna z odpryskami farby, śladami rdzy, o powierzchni nierównej; drzwi ze śladami zawilgocenia, rozpulchnienia i ubytkami;



grzejnik z odpryskami farby oraz ze śladami rdzy; parapet z nierówną powierzchnią oraz z popękаныmi płytkami (zdjęcia Nr 5, 6, 7, 8).

W pomieszczeniu higieniczno-sanitarnym na trzecim piętrze (przy pokoju nr 314) stwierdzono: brak drzwi przy wejściu do ustępu; grzejnik z odpryskami farby oraz ze śladami rdzy; parapet drewniany z ubytkami oraz odpryskami farby (zdjęcia Nr 9, 10).

W pozostałych pomieszczeniach placówki sufity, ściany, podłogi posadzki, stolarka okienna i drzwiowa w dobrym stanie technicznym.

W placówce znajduje się 48 pokoi mieszkalnych 1,2,3,4 osobowych, wyposażonych w łóżka, biurka, krzesła, szafy, regały. Stan techniczny mebli i sprzętu prawidłowy. Pościelenie, koce, odzież wychowanków czysta, niezniszczona. Bielizna pościelowa, koce, kołdry i poduszki przywożona przez podopiecznych, zabierana do domów raz w tygodniu. Zgodnie z oświadczeniem Pani Jerminy Powąskiej materace dezynfekowano mopem parowym w sierpniu br., przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Dodatkowo uczniowie mają do dyspozycji dwie świetlice, uczelnię, salę bilardową oraz klub. Meble, sprzęty, wyposażenie, urządzenia w dobrym stanie technicznym, nieuszkodzone, posiadają atesty i certyfikaty, spełniają wymagania bezpieczeństwa.

Pomieszczenia sanitarne zlokalizowane na każdej kondygnacji budynku, wyposażone w środki do higieny osobistej, tj. mydło w płynie, papier toaletowy w podajnikach, ręczniki papierowe w podajnikach oraz indywidualne materiałowe ręczniki młodzieży. Ściany zmywalne i odporne na działanie wilgoci, posadzki zmywalne, nienasiąkliwe i nieśliskie. Pomieszczenia i wyposażenie w dobrym stanie technicznym z wyjątkiem pomieszczeń sanitarno-higienicznych na drugim piętrze (przy pokoju nr 214) oraz na trzecim piętrze (przy pokoju nr 314).

Pomieszczenie porządkowe znajduje się w przyziemiu, przechowywanie sprzętu porządkowego oraz środków czystościowych i dezynfekujących prawidłowe, w sposób niedostępny dla wychowanków oraz osób postronnych. Środki dezynfekujące używane w placówce to: Trisept Complex (płyn do dezynfekcji rąk, powierzchni i urządzeń), ALCOViREX (płyn do dezynfekcji rąk oraz powierzchni, materiałów, sprzętu o działaniu wirusobójczym), Septoderm (delikatne mydło antybakteryjne), Dezymax TZF (płyn do dezynfekcji powierzchni wirusobójczy, bakteriobójczy, grzybobójczy).

Na terenie placówki nawierzchnia dróg, przejść równa i utwardzona. Otwory kanalizacyjne, studzienki i inne zagłębienia stale zabezpieczone. Odpady a szczególnie odchody zwierzęce z terenu wokół budynku usunięto.

Odpady stałe gromadzone są w 3 pojemnikach o pojemności 1100l, miejsce gromadzenia odpadów usytuowane jest zgodnie z przepisami, ww. urządzenia są w dobrym stanie sanitarno-technicznym.

Na terenie bursy przestrzegany jest zakaz palenia tytoniu i e-papierosów. W widocznym miejscu umieszczone odpowiednie oznaczenia słowne i graficzne informujące o zakazie palenia wyrobów tytoniowych i e-papierosów na terenie placówki.

W trakcie po czynności kontrolnych przeprowadzonych w 10 listopada 2022 r. za zgodą kontrolowanego wykonano 10 zdjęć wewnątrz pomieszczeń bursy.

Otoczenie oraz wszystkie pomieszczenia bursy utrzymane w porządku i czystości.

Protokół kontroli został sporządzony w siedzibie PSSE w Szczecinie.

Ustalono z dyrektorem bursy termin podpisania protokołu w obiekcie kontrolowanym w dniu 29 listopada 2022 r.

Nieprawidłowości stwierdzone podczas czynności kontrolnych w dniu 10 listopada 2022 r. udokumentowane w części III Protokołu kontroli pkt 3 lit. a, b, c, d zostały omówione dyrektorem bursy.



3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono\*
- a) w pokojach nr 7 i 11 niewłaściwy stan podłóg, panele podłogowe nierówne, z odpryskami, ze startą warstwą wierzchnią przy łączeniach;
  - b) w pokoju nr 5 niewłaściwy stan sufitu, z odpryskami i łuszczącą się farbą;
  - c) w pomieszczeniu higieniczno-sanitarnym na drugim piętrze (przy pokoju nr 214): niewłaściwy stan techniczny stolarki drzwiowej przy wejściu do ustępu, futryna z odpryskami farby, śladami rdzy, o powierzchni nierównej, drzwi ze śladami zawilgocenia, rozpulchnienia i ubytkami; grzejnik z odpryskami farby oraz ze śladami rdzy; parapet z nierówną powierzchnią oraz z popękanymi płytkami;
  - d) w pomieszczeniu higieniczno-sanitarnym na trzecim piętrze (przy pokoju nr 314): brak drzwi przy wejściu do ustępu; grzejnik z odpryskami farby oraz ze śladami rdzy; parapet drewniany z ubytkami oraz odpryskami farby.

Stanowi to naruszenie:

- § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1604), zgodnie z którym dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole lub placówce, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez szkołę lub placówkę poza obiektami należącymi do tych jednostek;
- § 14 rozporządzenia Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U z 2003 r., nr 169, poz. 1650 ze zm.), zgodnie z którym pracodawca jest zobowiązany utrzymywać pomieszczenia pracy w czystości i porządku oraz zapewnić ich okresowe remonty i konserwacje w celu zachowania wymagań, bezpieczeństwa i higieny pracy.
- § 16 ust. 1 ww. rozporządzenia, w myśl którego w pomieszczeniach oraz na drogach znajdujących się w obiektach budowlanych podłogi powinny być stabilne, równe, nieśliskie, niepyłące i odporne na ścieranie oraz nacisk, a także łatwe do utrzymania w czystości.

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski\* nie dotyczy

#### IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ ~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli/dziennika budowy\*\*

2. ~~Wniesiono~~/nie wniesiono\*\* uwagi i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego

3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu ~~naniesiono~~/nie naniesiono\*\*

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit a,b,c,d nie nałożono/~~nałożono~~\*\* grzywnę w drodze mandatu karnego na

(imię i nazwisko/stanowisko)

w wysokości \_\_\_\_\_ Słownie \_\_\_\_\_

(nr mandatu karnego) \_\_\_\_\_

(podstawa prawna) \_\_\_\_\_

5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr \_\_\_\_\_ z dnia \_\_\_\_\_ wydane przez

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)



6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.

Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała\*\*

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu

.....  
(imię i nazwisko/adres)

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/nie zapoznano się \*\*

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu

Bursa Szkolna Integracyjna  
70-504 Szczecin, ul. Zygmunta Starego 1  
tel. (91) 434 68 35  
bsi@miasto.szczecin.pl  
NIP 851-10-73-547, REGON 000595890

DYREKTOR  
BURSY SZKOLNEJ INTEGRACYJNEJ

*mgr Jermina Powaska*

.....  
(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

MŁODSZY ASYSTENT  
POWIATOWEJ STACJI  
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ  
w Szczecinie  
*mgr Justyna Swierczek*

MŁODSZY ASYSTENT  
POWIATOWEJ STACJI  
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ  
w Szczecinie  
*mgr Joanna Piasecka*

.....  
(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

#### V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu 29 listopada 2022 r.

DYREKTOR  
BURSY SZKOLNEJ INTEGRACYJNEJ

*mgr Jermina Powaska*

.....  
(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

Bursa Szkolna Integracyjna  
70-504 Szczecin, ul. Zygmunta Starego 1  
tel. (91) 434 68 35  
bsi@miasto.szczecin.pl  
NIP 851-10-73-547, REGON 000595890

W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularze kontroli\*\*

Ocena stanu sanitarnego internatu, bursy oraz innych placówek całodobowych zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie nauki poza miejscem stałego zamieszkania/ F/HDM/09.

(nazwa/nr)

Wypełniony formularze jest dostępny w wersji papierowej, w siedzibie PSSE w Szczecinie, na każdym etapie postępowania.

**POUCZENIE:** W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego.

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

\* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

\*\* niewłaściwe skreślić